



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
213-2008668

Βύρωνας, 30/05/2017
Αρ. Πρωτ.: 14991

ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην **προμήθεια ενός κλιματιστικού σώματος για την Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου** με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία **1.116 €** με Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις **07/06/2017** σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου. Όλα τα κλιματιστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με της διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΕΥΧΟΣ Β' και θα φέρουν σήμανση CE. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών τμηματικά ή ολόκληρη η παραγγελία, από την ημερομηνία του εγγράφου τοποθετημένα στους χώρους που θα υποδείξει η διευθύνουσα αρχή και θα είναι έτοιμα για λειτουργία. **Σε περίπτωση που η προσφορά του μειοδότη είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μπορεί η σύμβαση να κατακυρωθεί για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού και χωρίς να υπερβαίνει το 30% (Άρθρο 104, Ν4412/16) .**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Κλιματιστικό 12.000BTU

Κλιματιστικό μηχανήμα τοίχου διαιρούμενου τύπου ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU. Ονομαστική απόδοση σε ψύξη 3,15 Kw και σε θέρμανση 3,6 Kw. Ενεργειακή κατάταξη σε ψύξη/θέρμανση (Μεσαία ζώνη) A/A και Ενεργειακή κατάταξη σε ψύξη/θέρμανση (Θερμή ζώνη) A/A+. Ελάχιστη στάθμη ηχητικής πίεσης 22db(A) για αθόρυβη λειτουργία. **Στην ψύξη** : ενεργειακή κλάση A, SEER βαθμός ενεργειακής απόδοσης : 5,1, εγγυημένο εύρος λειτουργίας (εξωτερικά): 15oC έως 46oC. **Στην θέρμανση** : ενεργειακή κλάση : A(μεσαία ζώνη) A+ (θερμή ζώνη), SCOP βαθμός θερμικής απόδοσης: 3,8 (μεσαία ζώνη) και 4,3 (θερμή ζώνη), εγγυημένο εύρος λειτουργίας εξωτερικά -10 oC έως 24 oC.

Εσωτερική μονάδα στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) (min-max): 22-45db(A) , διαστάσεων περίπου 290X800X230mm και βάρος περίπου 9 kg.

Εξωτερική μονάδα στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) 50db(A), διαστάσεων περίπου 540X700X250mm.

Επίσης θα παρέχεται εγγύηση 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή του και θα είναι έτοιμο για λειτουργία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΓΛΥΚΑΝΤΖΗΣ

Α. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.ΜΕΤ.	ΠΟΣ	ΤΙΜ.ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
Κλιματιστικό 12.000BTU	τεμάχιο	1	900,00	900,00
ΣΥΝΟΛΟ				900,00
ΦΠΑ 24%				216
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				1.116,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Θ. ΓΛΥΚΑΝΤΖΗΣ