



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βύρωνας, 29/03/2017
Αρ. Πρωτ.: 8599

ΠΡΟΣ:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας **«Συντήρηση Καυστήρων Σχολικών Κτιρίων»**, με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία **4.999.68€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, μέχρι την 03/04/2017.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος

Γρηγόριος Κατωπόδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες **συντήρησης καυστήρων στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βύρωνας**, στο πλαίσιο της απαιτούμενης ετήσιας συντήρησης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

Η συντήρηση κάθε ενός καυστήρα περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά την αρχική επίσκεψη τις ακόλουθες εργασίες:

1. Καθαρισμός Λέβητα.
2. Καθαρισμός και ρύθμιση καυστήρα.
3. Μέτρηση καυσασερίων.
4. Έλεγχος καμινάδας.
5. Στεγανοποίηση.
6. Έλεγχος οργάνων

Επίσης έλεγχο και αναφορά για προβλήματα, τυχόν ανταλλακτικά, κλπ στα παρακάτω εξαρτήματα κάθε ενός καυστήρα-λεβητοστασίου:

1. Μπεκ καυστήρα.
2. Φλογοστροβιλιστή καυστήρα.
3. Χημικό καθαρισμό.
4. Ακίδα.
5. Σωληνάκια πετρελαίου.

καθώς και κάθε ελέγχου που κρίνεται απαραίτητος για την σωστή λειτουργία. Για κάθε καυστήρα θα συνταχθεί το αντίστοιχο φύλλο ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, αντίγραφο του οποίου θα δοθεί και στον Δήμο.

Προβλέπονται επισκέψεις κατά την διάρκεια του σχολικού έτους για αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ρυθμίσεων, κλπ προβλημάτων που θα προκύψουν.

Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθούν υλικά για την επισκευή – συντήρηση, (ανιχνευτές φυσικού αερίου, μπουτόν πανικού, μανόμετρα γραμμής παροχής, καμινάδα λέβητα, κορδόνι στην πόρτα του λέβητα, σωληνάκια σπирάλ πετρελαίου, φίλτρο πετρελαίου, θα υποβληθεί πίνακας στην ΤΥΔΒ με υλικά και εκτίμηση δαπάνης και θα υλοποιηθούν μετά την έγκριση της ΤΥΔΒ.

Οι εργασίες θα γίνουν εντός του σχολικού έτους 2017-2018, ειδικότερα η συντήρηση όλων των καυστήρων μέχρι 30/9/2017, και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/6261.0008 του προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνας έτους 2017.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της **συντήρησης καυστήρων των σχολικών κτιρίων** ανέρχεται στο ποσό των **4.999,68 €** (συμπεριλαμβάνονται απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που την συνοδεύει της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνας.

Βύρωνας, 23/02/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.ΜΕΤ.	ΠΟΣ	ΤΙΜ.ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ
Συντήρηση καυστήρων	τεμάχιο	38	70,00	2660,00
Επίσκεψη για έλεγχο	επίσκεψη	25	25,00	625,00
Εργασία επισκευής με υλικά	τεμάχιο	1	747,00	747,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.032,00
ΦΠΑ 24%				967,68
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				4.999,68

23/02/17

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

Θ. ΓΛΥΚΑΝΤΖΗΣ

Α. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ